

**Отчёт о мероприятиях по предписанию № 31/1/1 от 09.06.2017г. об  
устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности  
в МКДОУ Речкаловском детском саду.**

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Руководитель организации не обеспечил наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	ППР в РФ п. 38	01.05.2018	Выполнено
2	Не организовано, не реже 1 раза в 5 лет, проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц	ППР в РФ п. 24	01.05.2018	Выполнено
3	В помещениях детского сада попускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренных конструкцией светильника	ППР в РФ пп. В п. 42	01.05.2018	Выполнено
4	Помещение прачечной и помещение бухгалтерии не отделены между собой противопожарной преградой	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88	01.05.2018	Выполнено
5	Помещения обеспечены огнетушителями, не предназначенными для тушения пожаров класса «А»	ППР в РФ п. 465	01.05.2018	Выполнено

Заведующий МДОУ «Речкаловский детский сад»



Боярникова О.В.